



Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство СРО-С-030-24082009
Союз строительных компаний Урала и Сибири (ССК УрСиб)
ОГРН 1087400001897, ИНН/КПП 7453198672/745101001
454092, Россия, г. Челябинск, ул. Елькина, 84, Тел./ф. (351) 280-41-14
сайт: www.sskural.ru, e-mail: info@sskural.ru

14.07.2021 № 01/311/0666

На №105 от 01.07.2021

Председателю Технического Совета
Ассоциации «Национальное
объединение строителей»

Г-ну Умерову Р.З.

*О рассмотрении проекта
Изменения №1 к СП 48.13330.2019*

Уважаемый Равиль Закарьяевич!

Направляю Вам замечания и предложения к проекту Изменения №1 и к СП 48.13330.2019 Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004 в целом, которые не были учтены при разработке Изменений.

Приложение: - Сводка замечаний и предложений к СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004 и проекту Изменения № 1 - 5 л.

Генеральный директор

Ю.В. Десятков

СВОДКА ЗАМЕЧАНИЙ и ПРЕДЛОЖЕНИЙ

к СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004 и проекту Изменения № 1

№ п/п	Структурный элемент проекта изменения	Текст СП 48.13330.2019 и проекта изменения №1	Замечания и предложения
1	2 Нормативные ссылки	<p>СП 45.13330.2017 Земляные сооружения, основания и фундаменты (с изменением № 1)</p> <p>СП 68.13330.2017 Приёмка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения</p> <p>СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции (с изменениями № 1, № 3)</p> <p>СП 471.1325800.2019 Информационное моделирование в строительстве. Контроль качества производства строительных работ</p>	<p>Не учтено изменение №2 к СП 45.13330.2017 Земляные сооружения, основания и фундаменты</p> <p>Не учтено изменение №1 к СП 68.13330.2017 Приёмка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения</p> <p>Не учтено изменение №4 к СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции</p> <p>В тексте изменения №1 к СП 48.13330.2019 отсутствуют ссылки на СП 471.1325800.2019 Информационное моделирование в строительстве. Контроль качества производства строительных работ</p>
2	Пункт 5.19	<p>Перед началом выполнения работ на объекте лицо, осуществляющее строительство (подрядная организация) (генеральная подрядная организация):</p> <p>- заключает договоры с <u>аккредитованными лабораториями</u> на выполнение видов испытаний, которые не могут быть выполнены в собственных лабораториях;</p>	<p><u>Замечание</u></p> <p>Аккредитация испытательных лабораторий в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 №412-ФЗ влечёт за собой значительные финансовые и временные затраты, что в конечном счёте приведёт к увеличению себестоимости строительства объектов.</p> <p>При соответствующем обосновании норму пункта 5.19, относительно <u>аккредитации испытательных лабораторий</u>, необходимо дифференцировать по уровням ответственности зданий или сооружений в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ.</p>

			<p>Например:</p> <ul style="list-style-type: none"> - при строительстве объектов повышенного уровня ответственности привлекается испытательная лаборатория, соответствующая требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025, аккредитованная в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 412-ФЗ; - при строительстве объектов нормального и пониженного уровней ответственности привлекается испытательная лаборатория, соответствующая требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025, сертифицированная в системе добровольной сертификации в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ. <p style="text-align: center;"><u>Предложения</u></p> <p>1)Норму пункта 5.19 предлагаю изложить в следующей редакции : «Перед началом выполнения работ на объекте лицо, осуществляющее строительство (подрядная организации (генеральная подрядная организация):</p> <ul style="list-style-type: none"> - заключает договоры с <u>аккредитованными или сертифицированными лабораториями</u> на выполнение видов испытаний, которые не могут быть выполнены в собственных лабораториях» <p>2)Норму пункта 5.19 необходимо конкретизировать, относительно требований к собственной испытательной лаборатории. Не понятно, распространяются ли требования по аккредитации к собственной испытательной лаборатории.</p>
3	Пункт 9.12	В случае выполнения контроля и испытаний привлеченными лабораториями следует проверять	<p style="text-align: center;"><u>Предложение</u></p> <p>Предлагается изложить пункт 9.12 в следующей</p>

		документы <u>аккредитации данных лабораторий</u> в соответствующих областях.	редакции: «В случае выполнения контроля и испытаний привлеченными лабораториями следует проверять документы по <u>аккредитации или сертификации испытательных лабораторий</u> , свидетельствующие о соответствии компетентности испытательных лабораторий требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025»
4	Пункт 5.24	Основные организационно-технологические решения, принимаемые в проектной документации новых и реконструируемых <u>мостов и труб</u> , следует обосновывать путем сравнения технико-экономических показателей конкурентоспособных вариантов.	<u>Вопрос</u> Не понятно, почему особо оговариваются требования по обоснованию организационно-технологических решений <u>для мостов и труб</u> . А для других, в том числе, особо опасных, технически сложных и уникальных объектов не требуется обоснование решений путем сравнения технико-экономических показателей конкурентоспособных вариантов? <u>Предложение</u> Требование пункта 5.24 распространить на все виды СМР.
5	Пункт 6.20	Исходными материалами для разработки проектов производства работ являются: - решения проектов производства работ должны обеспечивать достижение механической и <u>производственной безопасности</u> объектов капитального строительства.	<u>Замечания</u> Приведённое перечисление в пункте 6.20 не относится к исходным материалам для разработки проектов производства работ. <u>Предложение</u> Необходимо из пункта 6.20 исключить это перечисление
6	Пункт 7.22	Внутриплощадочные подготовительные работы должны предусматривать: - устройство <u>постоянных</u> и временных дорог	<u>Замечание</u> По постоянным дорогам не допускается движение гусеничной техники. Также к постоянным дорогам, по

			<p>котором осуществляется движение строительной техники предъявляются повышенные требования</p> <p><u>Предложение</u> Убрать понятие постоянных дорог с внутримплощадочных работ</p>
7	Пункт 8.2.2	<p>Требования к составлению и порядку ведения исполнительной документации устанавливаются Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору [31].</p>	<p><u>Замечание</u> В пункте 8.2.2 регламентировано, что требования к составлению и порядку ведения исполнительной документации устанавливаются Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, ссылаясь на приказ Ростехнадзора от 26.12.2006 №1128, в котором определены:</p> <ul style="list-style-type: none"> - форма типового акта освидетельствования ответственных конструкций; <li style="padding-left: 40px;">- Форма типового акта освидетельствования скрытых работ; - Форма типового акта освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения. <p>В связи с этим возникает вопрос о целесообразности существования приложений Г, Д и Е, входящих в состав СП 48.13330.2019 и регламентирующих формы тех же, выше перечисленные типовых актов, форма которых регламентированы приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 №1128.</p> <p><u>Предложение</u> Из текста СП необходимо исключить приложения Г, Д и Е.</p>

8	<p>Пункт 8.2.6</p> <p>Прил. Ж</p>	<p>Прочие работы, результаты которых не скрываются последующими, не относятся к ответственным конструкциям, участкам сетей инженерно-технического обеспечения, освидетельствуются и оформляются актом по форме <u>приложения Ж</u>.</p> <p>Форма типового акта освидетельствования (приемки) готовых поверхностей</p>	<p><u>Замечание:</u> Возникает вопрос о целесообразности существования приложения Ж, входящего в состав СП 48.13330.2019, т.к. качество готовых поверхностей определяется операционным и (или) приёмочным контролем с фиксацией результатов контроля в соответствующих журналах учёта выполнения работ. При этом не требуется составления каких-либо дополнительных актов. На наш взгляд это лишняя бюрократическая процедура.</p> <p><u>Предложение</u> Из текста СП необходимо исключить пункт 8.2.6 и приложение Ж.</p>
---	--	--	--